



220002349162



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0690

检测 报 告

报告编号: WT2024B01C02362

委托单位: 上海妙戈实业有限公司

样品名称: 家博士聚脲美缝剂

检测类别: 委托检测

中国国检测试控股集团股份有限公司

国家建筑材料测试中心



WT2024B01C02362



中国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料测试中心
检测报告

报告编号: WT2024B01C02362

第 1 页 共 2 页

样品名称	家博士聚脲美缝剂	检测类别	委托检测
委托单位	上海妙戈实业有限公司	商 标	家博士
生产单位	诚邦包装(江苏)有限公司	样品状态	均匀膏状
收样日期	2024年07月25日	样品数量	3支
生产日期/批号	—	型号规格	—
检测依据	各检测项目检测依据详见数据页。	检测日期	2024年07月31日 -09月04日
判定依据	T/CECS 10158-2021《天冬聚脲美缝剂》 JC/T 1004-2017《陶瓷砖填缝剂》		
检测项目	1、粘结强度 2、收缩值		
检测结论	<p>*经检测,送检样品粘结强度的检测结果符合 T/CECS 10158-2021《天冬聚脲美缝剂》标准表 2 天冬聚脲美缝剂 A 型物理性能的技术要求,收缩值的检测结果符合 JC/T 1004-2017《陶瓷砖填缝剂》标准表 4 反应型树脂填缝剂(RG)的技术要求。检测结果见数据页。*</p> <p>签发日期:2024年09月12日 (检测专用章) 检测专用章 11010510157921</p>		
附注:	(此处空白)		

批 准: 张斌 审 核: 刘建利 编 制: 李琦

检测机构地址: 北京市朝阳区管庄东里1号 电话: 010-51167681 邮编: 100024

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料测试中心
检测报告

报告编号: WT2024B01C02362

第 2 页 共 2 页

序号	检测项目	标准要求 T/CECS 10158- 2021 (表 2 A 型)	检测结果	单项 结论	检测依据
1.	粘结强度 (标准条件)	$\geq 3\text{MPa}$	4MPa	符合	T/CECS 10158- 2021 6.4.13 GB/T5210-2006
序号	检测项目	标准要求 JC/T 1004-2017 表 4 RG 型	检测结果	单项 结论	检测依据
2.	收缩值	$\leq 1.5\text{mm/m}$	1.0mm/m	符合	JC/T 1004-2017 7.4
(以下空白)					
					
备注: 1、检测地点: 管庄。					

—————本报告结束—————

检测机构地址: 北京市朝阳区管庄东里1号 电话: 010-51167681 邮编: 100024

国检集团简介

中国国检测试控股集团股份有限公司（中文简称国检集团，英文简称 CTC，股票代码 603060）经过近七十年的不懈努力与执着追求，发展成为国内建筑材料和建设工程领域极具规模、综合性、第三方检验认证服务机构。作为 A 股首家“中国”字头、集检验认证为一体的上市公司，分支机构遍布全国，且下辖三十余个国家级及行业级检验检测实验室，可为建材生产企业、建设工程、装饰装修工程、铁路及轨道交通工程、市政工程、电力工程、工业窑炉、可再生资源、新能源、居家生活等各类客户提供关于质量、安全、环保、绿色、节能等综合性解决方案。

中国国检测试控股集团股份有限公司始终以“科技创新”驱动企业发展，秉承“公正为本、服务社会”的核心理念，为客户的品牌价值提升、为行业的可持续性发展保驾护航，为“质量兴国”“一带一路”国家倡议的实现贡献力量！

更多详情见公司官网：<http://www.ctc.ac.cn/>

国检集团
有限公司

国检集团



220002349162



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0690

检 测 报 告

报告编号: WT2024B01C02363

委托单位: 上海妙戈实业有限公司

样品名称: 家博士聚脲美缝定制

检测类别: 委托检测

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料测试中心



WT2024B01C02363






中国国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料测试中心
检测报告

报告编号: WT2024B01C02363

第 1 页 共 2 页

样品名称	家博士聚脲美缝定制	检测类别	委托检测
委托单位	上海妙戈实业有限公司	商 标	家博士
生产单位	诚邦包装(江苏)有限公司	样品状态	均匀膏状
收样日期	2024年07月25日	样品数量	2支
生产日期/批号	—	型号规格	—
检测依据	各检测项目检测依据详见数据页。	检测日期	2024年08月04日 -09月04日
判定依据	T/CECS 10158-2021《天冬聚脲美缝剂》		
检测项目	粘结强度(标准条件)		
检测结论	<p>*经检测,送检样品粘结强度(标准条件)的检测结果符合 T/CECS 10158-2021《天冬聚脲美缝剂》标准中表 2 天冬聚脲美缝剂 B 型物理性能的技术要求,检测结果见数据页。*</p> <p>签发日期:2024年09月12日 (检测专用章)</p> 		
附注:	(此处空白)		

批 准:  审 核:  编 制: 

检测机构地址: 北京市朝阳区管庄东里1号 电话: 010-51167681 邮编: 100024

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料测试中心
检测报告

报告编号: WT2024B01C02363

第 2 页 共 2 页

序号	检测项目	标准要求 T/CECS 10158- 2021 表 2 B 型	检测结果	单项 结论	检测依据
1	粘结强度 (标准条件)	$\geq 3\text{MPa}$	4MPa	符合	T/CECS 10158-2021 6.4.13 GB/T5210-2006

(以下空白)



备注: 1、检测地点: 管庄。

—————本报告结束—————

检测机构地址: 北京市朝阳区管庄东里 1 号 电话: 010-51167681 邮编: 100024

国检集团简介

中国国检测试控股集团股份有限公司（中文简称国检集团，英文简称 CTC，股票代码 603060）经过近七十年的不懈努力与执着追求，发展成为国内建筑材料和建设工程领域极具规模、综合性、第三方检验认证服务机构。作为 A 股首家“中国”字头、集检验认证为一体的上市公司，分支机构遍布全国，且下辖三十余个国家级及行业级检验检测实验室，可为建材生产企业、建设工程、装饰装修工程、铁路及轨道交通工程、市政工程、电力工程、工业窑炉、可再生资源、新能源、居家生活等各类客户提供关于质量、安全、环保、绿色、节能等综合性解决方案。

中国国检测试控股集团股份有限公司始终以“科技创新”驱动企业发展，秉承“公正为本、服务社会”的核心理念，为客户的品牌价值提升、为行业的可持续性发展保驾护航，为“质量兴国”“一带一路”国家倡议的实现贡献力量！

更多详情见公司官网：<http://www.ctc.ac.cn/>